

**ПАСПОРТ** **ОАО ПСО**  
(Предприятие строительного оборудования)

**Общие сведения об изделии**

Наименование изделия: Задвижка шланговая DN 150  
 Таблица фигур: PN 1,0 МПа (10,0 кгс/см<sup>2</sup>)  
 Предприятие-изготовитель: 33а26р  
 Номер изделия: ОАО ПСО  
 Дата изготовления: 08.06.2012  
 Назначение изделия: Для установки в качестве запорного устройства на трубопроводе.

**Основные технические данные и характеристики**

Условный проход DN, мм: 150  
 Давление номинальное PN: 1,0 МПа (10,0 кгс/см<sup>2</sup>)  
 Температура рабочей среды °C: не более +120°C  
 жидкие среды для систем водоснабжения и канализации, неагрессивные и агрессивные, пульпообразные, жидкие и вязкие среды, минеральные масла и нефтепродукты  
 Рабочая среда: 0,4  
 Коэффициент сопротивления: класс "А" ГОСТ 9544-93.  
 Герметичность затвора: 51,5  
 Масса изделия, кг, не более: фланцевое  
 Тип присоединения: любое  
 Рабочее положение задвижки: любое  
 Изготовление и поставка: ТУ 3711-005-53239474-2002  
 Управление: ручное (маховик)  
 Пропуск среды в затворе, см<sup>3</sup>/мин не более: 0,09  
 Направление подачи среды: любое

**Материал основных деталей**

| Наименование детали | Марка материала |
|---------------------|-----------------|
| Корпус              | Алюминий        |
| Патрубок            | Резина ИРА13-52 |
| Траверса            | Алюминий        |

Допускается замена материала основных деталей на другие, по своим свойствам не уступающим заданным.

**Комплектность**

Задвижка шланговая в сборе: 1 шт.  
 Паспорт на изделие: 1 экземпляр на изделие  
 Техническое описание и инструкция по эксплуатации: 1 экземпляр на партию изделий в один адрес

**Свидетельство о приемке и консервации**

Задвижка шланговая фланцевая соответствует ТУ 3711-005-53239474-2002 и признана годной к эксплуатации. Варианты защиты - ВЗ-12 ГОСТ 9.014-78.

Дата консервации: 08.06.2012 Срок консервации: 2 года.

**Гарантии изготовителя**

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем. Гарантийная наработка 500 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.  
 Полный средний срок службы не менее 10 лет.  
 Восстановление (замена) некачественных изделий производится в течении одного месяца со дня получения рекламации.

Отметка ОТК: 31

(подпись, дата, фамилия)

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ГОСТСТАНДАРТ РОССИИ**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

РОСС RU.АЯ45.В01238  
 Срок действия с 18.06.2011 по 18.06.2014

Орган по сертификации: РОСС RU.0001.11АЯ45  
 ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА  
 "СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ"  
 125315, г. Москва, 1-й Батыйский пер., 6/21, корп.3, тел. (495) 152-70-28, 152-71-58, факс (495) 152-76-95, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ  
 Задвижка шланговая 33а26р DN 15-200 PN 1,0 МПа (10,0 кгс/см<sup>2</sup>) ТУ 3711-005-53239474-2002  
 Серийный выпуск:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
 ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 12.2.063-91, ТУ 3711-005-53239474-2002  
 нормам и правилам Госстандарта России

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
 ОАО "ПСО"  
 610036, г. Владимир, пр-т Ленина, 73, и/л 24

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН  
 ОАО "ПСО"  
 610036, г. Владимир, пр-т Ленина, 73, и/л 24

НА ОСНОВании  
 - протокола испытаний № МН24-4384 от 06.06.2008 ИК НП "СП НАСТХОЛ", рег. № РОСС RU.0001.21МН20;  
 - акта экспертизы представленных материалов от 13.06.2008.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная техническая документация  
 Руководитель органа: Н.В. Фадеев  
 Эксперт: Г.В. Поляков

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

- 1) Указание в фальсифицированном паспорте и сертификате ОАО ПСО как предприятия-изготовителя не соответствует действительности, поскольку ООО «БАЛТПРО-МАРМАТУРА» является разработчиком и законным правообладателем ТУ 3711-005-53239474-2002 (заменённых в 2012 г. на ТУ 3711-005-53239474-2012) и прав на изготовление продукции по данным ТУ не передавало никаким другим организациям.
- 2) Форма и содержание фальсифицированного паспорта не соответствуют обязательным нормативным требованиям безопасности, установленным в ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».
- 3) Указанные в фальсифицированном паспорте технические данные не соответствуют техническим характеристикам шланговых задвижек 33а26р, выпущенных по ТУ 3711-005-53239474-2002.
- 4) В фальсифицированной копии сертификата соответствия указан срок действия с 18.06.2011 по 18.06.2014, но в июне 2011 г. на промышленную трубопроводную арматуру органами по сертификации уже выдавались сертификаты соответствия требованиям Технического регламента о безопасности машин и оборудования, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 № 753, форма которых существенно отличается от формы указанной копии сертификата.
- 5) Коды ОК 005(ОКП) и ТН ВЭД, указанные в фальсифицированной копии сертификата, соответствуют стальным задвижкам, а задвижки шланговые 33а26р выпускаются в алюминиевом корпусе и имеют иные коды.
- 6) Протокол испытаний и акт экспертизы представленных материалов, указанные в копии сертификата, датированы 2008 г., тогда как для выдачи сертификата в 2011г. данные документы должны были быть оформлены в 2011 г.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что основой для фальсификации был взят сертификат, выданный в 2008 г. на стальные задвижки.